



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

346500, Ростовская обл.,  
г. Шахты, проспект Победа Революции, 100.  
МБУ г. Шахты «ЦСО №1»  
(место составления акта)

07.10.16  
(дата составления акта)

15-00 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 29 – 86 – 31**

По адресу/адресам: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, проспект Победа Революции, 100.  
(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пан Т.Д. от 22.09.2016г. №6624/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения города Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1», ИНН-6155030440, ОГРН-1026102781880  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Период проведения проверки с 03.10.2016г. по 07.10.2016г.

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_ день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор Дума Татьяна Петровна  
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

*ДП*

03.10.2016

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

**не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: Щурков Александр Владимирович главный государственный инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а) (и):

Дума Татьяна Петровна, директор МБУ г. Шахты «ЦСО №1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение города Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1», (сокращенное наименование – МБУ г. Шахты «ЦСО №1»), ИНН-6155030440, ОГРН-1026102781880.

адрес юридический: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, проспект Победа Революции, 100.

адрес фактический: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, проспект Победа Революции, 100.

Руководитель: директор Дума Татьяна Петровна, тел. 22-25-10, моб. 8-928-127-94-64.

Договор энергоснабжения заключен с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 26.01.2016г. №144, суммарная мощность электроприемников-26,24кВт.

(отражаются общие вопросы организации деятельности территориального органа (подведомственной Службе организации), учредительные документы, укомплектованность, подбор и расстановка кадров, результаты предыдущих проверок и принятые меры, организация материально-технического снабжения, деятельность по внедрению и использованию технических средств и иные общие вопросы.)

Нарушений ст. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 48, Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» МБУ г. Шахты «ЦСО №1» не выявлено.

Согласно представленных документов в МБУ г. Шахты «ЦСО №1» проведено энергетическое обследование и получен энергетический паспорт рег. №006-042-1-0112/15052013 потребителя топливно-энергетических ресурсов (март 2013г.), составленный по результатам обязательного энергетического обследования ООО «Вектор СК» СРО НП «Межрегиональная гильдия энергоаудиторов». Разработан «План мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности в МБУ г. Шахты «ЦСО №1» на 2016год.» утвержденный директором от 11.01.2016г. Приказом от 11.01.2016г. №25/ОД назначено лицо ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению.

Технический отчет профилактических испытаний электрооборудования до 1000В от 05.10.16г. выполнен ООО «ЭнергоЛайн» (Свидетельство о регистрации ЭЛ №33-14-4-6 от 19.02.2014г., срок действия до 18.02.2017г., выдано Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора). По результатам проведенных испытаний электрооборудование удовлетворяет требованиям ПТЭЭП.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов): не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ А.В. Щурков \_\_\_\_\_ Т.П. Дума  
(подпись) (подпись)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Прилагаемые к Акту проверки документы:

1. Копия распоряжения о проверке от 22.09.2016г. №6624/Р- на 3л., в 1 экз.
2. Копия договора энергоснабжения с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 26.01.2016г. №144 - на 8л., в 1 экз.
3. Копия энергетического паспорта рег. №006-042-1-0112/15052013 потребителя топливно-энергетических ресурсов - на 8л., в 1 экз.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
Таганрогского территориального отдела  
по государственному энергетическому надзору



А.В. Щурков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта на со всеми приложениями получил (а):

Директор МБУ г. Шахты «ЦСО №1»

\_\_\_\_\_



« 07 » 10 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)